

Veröffentlichungen nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS	
		Kabel	45,8	148,9	km
		Freileitung	0	0	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			32.665	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		10.581.578	736.584	20.615.771	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		7	3	5.774	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			8315	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			5,21	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			41,17	km ²

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	MS	MS/NS	NS	
		1,6%	1,28%	3,19%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	311691	205.375	657.847	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			1.174.912	kWh
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			3,21	Ct/kWh