

Veröffentlichungen nach StromNZV
Bezugsjahr: 2018
Netzrelevante Daten
(§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	6.043	kW
	Lastverlauf		
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	3,84%	(vorläufig)
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.697	kW
	Summenlast der Netzverluste	189,06	kW
§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden		
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	6.043	kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	26.926.209	kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U ³ 1 kV)	0	kWh
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	6.641.926	kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung MS (110 kV > U ³ 1 kV)	entfällt	entfällt
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)		
§17 (2) Nr. 7	Menge der Verlustenergie	1.286.032	kWh

Preis der Verlustenergie

3,5 ct/kWh

Ergebnis der Differenzbilanzierung

(§13 Abs. 3 StromNZV)

Es wird das analytische Lastprofilverfahren angewendet.

Bei diesem Verfahren treten keine Differenzen auf