

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	6.274 kW
	Lastverlauf	s. Anlage

§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
---------------	--------------	---------------------

§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.182 kW
	Summenlast der Netzverluste	230 kW

§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
---------------	------------------------------------	-----------

§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	6.274 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	27.132.874 kWh

§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen MS (110 kV > U ³ 1 kV)	0 kW
	Summe aller Einspeisungen NS (1 kV > U)	6.113.559 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisung NS (1 kV > U)	s. Anlage

§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Es wird das analytische Lastprofilverfahren angewendet.

Bei diesem Verfahren treten keine Differenzen auf
